RWE Rhein-Ruhr

VORWEG GEHEN

Ihre Zeichen:	*Projekt 07/41*	*Abteilung:*	*Grundsatz-/Ausführungsplanung, Dokumentation*	*Mit der Bitte um:*	
Ihre Nachricht:	*27.03.2009*	*Bearbeiter:*	*Heinz-Dieter Wilkes*	*Kenntnisnahme* **X**	*Rückgabe*
Unsere Zeichen:	*ERMN-M-UP/Wi*	*Durchwahl:*	*02173 3994 1235*	*Erledigung*	*Verbleib* **X**
Datum,	*03.04.2009*	*Telefax:*	*02173 3994 1411*	*Stellungnahme*	*Telefon-Anruf*

RWE Rhein-Ruhr AG,
Collingstraße 2, 41460 Neuss
Elisabeth-Selbert-Straße 2, 40764 Langenfeld

ISR Stadt + Raum
Memeler Str. 30
42781 Haan

EINGEGANGEN
06. APR. 2009
Erled. .....

Beiliegend senden wir Ihnen die gewünschten Unterlagen zur weiteren Verwendung.

Trassenauskunft – Nr.: S 11006

Faxnummer ***Post***

Ort: ***Hilden*** ***Straßen*** ***Mühlenstr. / Hochdahler Str.***

Überreicht wurden: ***1 x Plan + Hinweis Achtung Strom***

Hinweis: Die Angaben zur Trassenauskunft werden in einer automatisiert geführten Datenbank erfasst!
Die Unterlagen sind nur für die vorgesehene Maßnahme bestimmt und dürfen an Dritte nicht weitergegeben werden.

Vorsicht! Mit Antreffen der Kabel in geringerer oder größerer Tiefe muss evtl. gerechnet werden! Zur Ermittlung der genauen Kabellage bitte Probeschachtungen durchführen, da Abweichungen möglich sind.
Die von uns erteilte Auskunft verliert ihre Gültigkeit, wenn ***nicht innerhalb von 4 Wochen*** nach dem oben genannten Datum mit der Arbeitsausführung begonnen wird.
Beim Antreffen von nicht im Plan enthaltener Kabellagen oder Änderungen der Baumaßnahme bitten wir umgehend um Benachrichtigung.

Sie erreichen den zuständigen Mitarbeiter des Netzbezirkes:

	Standort Neuss			
☐	Neuss Süd	Hr. Kröninger	Tel. 02137 – 9378 233	Fax 02137 – 9378 261
☐	Neuss Nord	Hr. Allroggen	Tel. 02159 – 9231233	Fax 02159 – 9231235
☐	Neuss West	Hr. Kehren	Tel. 02162 – 481221	Fax 02162 – 481323
☐	Neuss Mitte	Hr. Stoboy	Tel. 02131 – 712256	Fax 02131 – 712246
☐	Operation	Hr. Orlean	Tel. 02131 – 712165	Fax 02131 – 712135
	Standort Langenfeld			
☐	Marienheide	Hr. Reichhardt	Tel. 02261 - 9764215	Fax 02261 - 9764217
☐	Langenfeld	Hr. Schröder	Tel. 02173 – 39941251	Fax 02173 – 39941412
☐	Mettmann	Hr. Jansen	Tel. 02104 – 956693955	Fax 02104 – 956693933
☒	Operation	Hr. Zymek	Tel. 02173 – 39941371	Fax 02173 – 39941451

Bei Kabelbeschädigungen oder Störungen ist eine Nachricht unter Telefonnummer 0180 2 11 22 44 unbedingt erforderlich!

Die Schutzanweisung für Versorgungsanlagen ist unter www.rwerheinruhrnetzservice.com Service – Publikationen zu finden.

Vertreter der Firma

i.A. Heinz-Dieter Wilkes
Regionalzentrum Neuss

Anlage: 1Hinweis Schutzanweisung

!!! Achtung !!!

RWE Rhein-Ruhr Netzservice

Achtung ...

Strom

Was tun im Notfall:

> Gerät aus dem Gefahrenbereich bringen:
herausfahren, Ausleger herausschwenken

> **Ist dies nicht möglich:**
- Führerstand nicht verlassen!
- Außenstehende auffordern, Abstand zu halten!
- Veranlassen, den Strom abzuschalten!

> RWE verständigen

Telefon 0180 2 112244
(6 Cent/Anruf aus dem Festnetz)

Die Arbeiten dürfen erst nach Freigabe durch das Energieversorgungsunternehmen wieder aufgenommen werden.

Beachten Sie unsere „Schutzanweisung für Versorgungsanlagen"!





RWE

Internetadresse für Schutzanweisung:
www.rwerheinruhrnetzservice.com
Service – Publikationen – Schutzanweisung für Versorgungsanlagen (PDF)

Berliner Straße B 228

Am Rathaus

Mühlenstrasse

Hochdahler Strasse L 403

Mittelstraße

Hochdahler Str. 12

Querschnitt wie C-D
10Y/48,0/100

10K120 fremd
PY24/12

PC/20/12
M1K fremd (a.B.)
10K50 fremd
10K50 fremd

PC/20/12
10K50 fremd
PC/25/12
10K150 fremd

PC/8/09
PC/8/12 (aB)

10K120 fremd
10K70 fremd (a.B.)
PY24/12

F4/
F4/21,0

7Y/6,0/100

PC/20/12
PC/25/12

PC/20/12
PY24/12

PY24/12
PC/25/12

PC/20/12
PY24/12

4Y/17,5/100

FMK (aB)

PC/8/12 (aB)

PY14/12 (aB)

PY12/12 (aB)

PC/8/12 (aB)

PC/8/09
PC/8/12 (aB)

PC/8/09
PC/8/12 (aB)

PC/8/12 (dB)

PC38/12
10K50 fremd

PZ2,0

PZ10,0

PZ1,0
get.

PZ18,0

2Y/8,9/100

PY24/12

5Y/21,0/100

02X24/12
02X24/12
02X38/12
02X14/12
02X14/12

Kabellage zueinander unbekannt!

PC/8/09

ACHTUNG: Die tatsächliche Lage der Versorgungsanlagen kann von der im Plan dargestellten Lage abweichen.
Unsere "Schutzanweisung für Versorgungsanlagen" ist zwingend zu beachten. Dieser Plan ist max. 8 Wochen gültig.

ZEICHENERKLÄRUNG (Auszug)

- MSP-Kabel
- MSP-Freileitung
- NSP-Kabel
- NSP-Freileitung
- Straßenbel.-Kabel
- Steuerkabel
- Lage unbekannt

Datum	03.04.2009
Name	Herr Wilkes
Tel.:	02173 - 3994 1235

VORWEG GEHEN
RWE Rhein-Ruhr Netzservice GmbH

STROM Netz

Maßstab 1:400

Hilden
Mühlenstr. / Hochdahler Str.

Plan - Nummer 65708