

Störmeldungen SBL Hilden

Aug 17

Meldung am	gemeldet von	weiter geleitet am/von	Strasse/Hausnummer	LP-Nummer		Erledigt am	RWE-Meldung Netz		ausgeführte Arbeiten	Bemerkung
				LuxBase- LST-Nr.			EIN um	AUS um		
01.08.2017	telinform	01.08.2017	Grünstraße 40	LP12		03.08.2017				Abdeckung vorh., Leuchte funktioniert
01.08.2017	Anwohner	01.08.2017	Walder Straße 206	LP63		03.08.2017		LM + Starter ausgewechselt		LP wieder in Betrieb
01.08.2017	telinform	01.08.2017	Am Anger/Ginsterweg v. Nr.12			03.08.2017				Doppelmeldung
02.08.2017	telinform	02.08.2017	Hohlbeinweg	5		03.08.2017		LM gewechselt		LP wieder in Betrieb
02.08.2017	telinform	02.08.2017	Feuerbachweg	6		03.08.2017		LM gewechselt		Abdeckung fehlt
03.08.2017	telinform	03.08.2017	Hagebuttenweg 12a i.d.Kurve							Doppelmeldung
04.08.2017	Herr Mittmann	04.08.2017	Hagebuttenweg gegü. 11	4		10.08.2017		LM gewechselt		LP wieder in Betrieb
08.08.2017	telinform	08.08.2017	St-Konrad-Allee Höhe Nr.28	52		10.08.2017		LM u. Zündgerät gewechselt		LP wieder in Betrieb
10.08.2017	Störung24	10.08.2017	Horster Allee 3	4		17.08.2017		Glas richtig bef.+gesichert, Kopf gereinigt		
11.08.2017	telinform	11.08.2017	Tucherweg 66	23		17.08.2017		LM+Sicherung erneuert		LP wieder in Betrieb
15.08.2017	telinform	15.08.2017	Kirchenweg	6		17.08.2017		LM gewechselt		LP wieder in Betrieb
15.08.2017	telinform	15.08.2017	Nordmarkt					LM bestellt		
15.08.2017	Herr Schlusche	15.08.2017	Kleinhülsen	1 bis 8		17.08.2017		LM gewechselt		LP wieder in Betrieb
16.08.2017	telinform	16.08.2017	Tucherweg 66	23				Leuchte getestet, prov. Abgedichtet		oberes Leuchtenglas undicht, sollte gewechselt werden
16.08.2017	telinform	16.08.2017	Frans-Hals-Weg	3, 4, 5		17.08.2017		LP 3+4 LM gewechselt u. LP5 Sicherung ausgetauscht		LP wieder in Betrieb
17.08.2017	teilinform	17.08.2017	Frans-Hals-Weg	4		17.08.2017				Doppelmeldung
17.08.2017	Anwohner	17.08.2017	Nordmarkt (Lortzingstr.)			24.08.2017		LM ist bestellt		Doppelmeldung
17.08.2017	telinform	17.08.2017	Tucherweg 66	23						Doppelmeldung
17.08.2017	Herr Mittmann	17.08.2017	Tucherweg 66	23						Doppelmeldung

19.08.2017	telinform	19.08.2017	Verbindungsstraße		Flächenausfall	19.08.2017	Zuschaltung & Fehlersuche	
19.08.2017	Anwohner	19.08.2017	Klusenhof		Flächenausfall	19.08.2017		Doppelmeldung
20.08.2017	Anwohner	20.08.2017	Walder Straße 206	63	LP ausgefallen	24.08.2017	Beide LM gew.+Phasen getauscht	Steuergerät noch wechseln
20.08.2017	Anwohner	20.08.2017	Karnaper Straße		Flächenausfall	17.08.2017		Doppelmeldung
20.08.2017	Anwohner	20.08.2017	Karnaper Straße		Flächenausfall	17.08.2017		Doppelmeldung
20.08.2017	Anwohner	20.08.2017	Karnaper Straße		Flächenausfall	20.08.2017		Doppelmeldung
20.08.2017	Anwohner	20.08.2017	Humboldtstraße		Flächenausfall	20.08.2017		Doppelmeldung
20.08.2017	Anwohner	20.08.2017	Am Strauch		Flächenausfall	20.08.2017	Fehler FRE	
21.08.2017	telinform	21.08.2017	Am Zuckerbuckel		Flächenausfall	20.08.2017		Doppelmeldung
21.08.2017	telinform	21.08.2017	Am Strauch		Flächenausfall	20.08.2017		Doppelmeldung
21.08.2017	telinform	21.08.2017	Klusenstraße u. Umgebung		Flächenausfall	20.08.2017		Doppelmeldung
21.08.2017	telinform	21.08.2017	Klusenstraße		Flächenausfall	20.08.2017		Doppelmeldung
21.08.2017	telinform	21.08.2017	Dahlienweg 7		Flächenausfall	20.08.2017		Doppelmeldung
21.08.2017	telinform	21.08.2017	Klusenstraße, Schützenstr. U.a.		Flächenausfall	20.08.2017		Doppelmeldung
21.08.2017	telinform	21.08.2017	Karnaper Straße		Flächenausfall	20.08.2017		Doppelmeldung
21.08.2017	telinform	21.08.2017	Klusenhof		Flächenausfall	20.08.2017		Doppelmeldung
21.08.2017	telinform	21.08.2017	Eichendorfhof		Flächenausfall	20.08.2017		Doppelmeldung
21.08.2017	telinform	21.08.	Schützenstr., Klusenstr. U.a.		Flächenausfall	20.08.2017		Doppelmeldung
21.08.2017	telinform	21.08.	Dahlienweg u.a.		Flächenausfall	20.08.2017		Doppelmeldung
21.08.2017	telinform	21.08.	Kercheschneiderweg 17		LP ausgefallen	24.08.2017	LM erneuert	LP wieder in Betrieb
21.08.2017	telinform	21.08.	Schützenstraße		Flächenausfall	20.08.2017		Doppelmeldung
21.08.2017	telinform	21.08.	Karnaper Straße		Flächenausfall	20.08.2017		Doppelmeldung
21.08.2017	telinform	21.08.	Niedenstr.33	6+7+27	flackern o. sind aus	24.08.2017	27:VG def., 6+7 LM defekt	LP wieder in Betrieb
21.08.2017	Herr Kothe	21.08.	Hofstr. 121a	27	LP ausgefallen	24.08.2017	LM erneuert	LP wieder in Betrieb
21.08.2017	Anwohner	21.08.	Richrather Str. 51		LP ausgefallen	24.08.2017	Sicherung getauscht	LP wieder in Betrieb
22.08.2017	telinform	21.08.	Salzmannweg 32		LP ausgefallen	24.08.2017	LM erneuert	LP wieder in Betrieb

23.08.2017	telinform	23.08.	Otto-Hahn-Straße	15	LP ausgefallen	24.08.2017	LM erneuert	LP wieder in Betrieb
24.08.2017	telinform	24. Aug	Kercheschneiderweg	3	LP ausgefallen	31.08.2017		Doppelmeldung
24.08.2017	Herr Schlusche	24.08.	Meide 35		LP ausgefallen	31.08.2017	überprüft	keine Störung festgestellt
24.08.2017	telinform	24.08.	Herderstr. 43 (Asylantenheim)		1 LP ausgefallen+ schwach	31.08.2017	LM gewechselt	LP wieder in Betrieb
24.08.2017	telinform	24.08.	Kalster Autobahnunterführung		Tunnel Leuchten ausgef.	31.08.2017	LM gewechselt	LP wieder in Betrieb
24.08.2017	telinform	24.08.	Holbeinweg	5	LP ausgefallen	31.08.2017	LM gewechselt	LP wieder in Betrieb
25.08.2017	Herr Mittmann	25.08.	Robert-Gies- Str./Warringtonpl.		Flächenausfall	25.08.2017		Kabelfehler Klotzstraße
26.08.2017	telinform	26.08.	Am Strauch		Flächenausfall	26.08.2017	Fehler FRE	
27.08.2017	telinform	27.08.	Breddert		Flächenausfall	27.08.2017	überprüft	keine Störung festgestellt
28.08.2017	telinform	28.08.	Eschenweg 1	1 + 2	1xLP ausgef., 1xschwach	31.08.2017	LM gewechselt	LP wieder in Betrieb
28.08.2017	telinform	28.08.	Breckersheide/Herderstr.		div LP ausgef.bzw. schwach	31.08.2017		Doppelmeldung
28.08.2017	telinform	28.08.	Warrington Platz		Flächenausfall	28.08.2017		Kabelfehler Klotzstraße
28.08.2017	Anwohner	28.08.	Niedenstr.33, 27 u. 123		LP ausgefallen	24.08.2017	LM gewechselt	LP wieder in Betrieb
28.08.2017	telinform	28.08.	Meide 37	11	LP ausgefallen	31.08.2017	LM gewechselt	LP wieder in Betrieb
28.08.2017	telinform	28.08.	Breddert		Flächenausfall	28.08.2017	überprüft	keine Störung festgestellt
28.08.2017	teilinform	28.08.	Lodenheide 16		LP ausgefallen	31.08.2017	LM gewechselt	LP wieder in Betrieb
29.08.2017	telinform	29.08.	Lodenheide 16		LP ausgefallen	31.08.2017		Doppelmeldung
29.08.2017	telinform	29.08.	Erikaweg 9		LP ausgefallen	31.08.2017	LM gewechselt	LP wieder in Betrieb
30.08.2017	Anwohner+TellMe	30.08.	Westring Richtung Ellerstr.		LP ausgefallen	04.09.2017	Umbau auf LED	Kpl. Straße wird nach und nach umgerüstet
30.08.2017	Anwohner	30.08.	Niedenstraße v. 33+37		LP ausgefallen	24.08.2017		Doppelmeldung
30.08.2017	telinform	30.08.	Breddert		LP ausgefallen	27.08.2017		Doppelmeldung
30.08.2017	telinform	30.08.	Tucherweg 11		LP ausgefallen	31.08.2017	LM gewechselt	LP wieder in Betrieb
30.08.2017	telinform	30.08.	Breddert		LP ausgefallen	27.08.2017		Doppelmeldung
31.08.2017	telinform	31.08.	Am Lindengarten	1	LP ausgefallen	07.09.2017	LM gewechselt	LP wieder in Betrieb
31.08.2017	telinform	31.08.	Am Anger u. Erikaweg	2	LP ausgefallen	07.09.2017	LM gewechselt	LP wieder in Betrieb
31.08.2017	telinform	31.08.	Schützenstraße u.Klusenstr.		Flächenausfall	01.09.2017	Zuschaltung & Fehlersuche	Sicherung hatte ausgelöst

31.08.2017

telinform

31.08.

Eichendorfhof

Flächenausfall

01.09.2017

Doppelmeldung